



四川省中晟环保科技有限公司

检 测 报 告

中晟检（M202311）第1019号



232312051350

项目名称：巴中威澳环保发电有限公司飞灰检测

委托单位：巴中威澳环保发电有限公司

检测类别：送样委托检测

报告日期：2023年11月09日



检测报告说明

1. 检测报告无签发人签字、二维码、公司“检测专用章”、“骑缝章”的无效；报告内容涂改、增删无效；报告封面未加盖“资质认定标志”的数据仅供委托方参考。

2. 委托方如对本报告有异议，须在收到本报告之日起十五个自然日内向本公司提出，逾期不予受理。

3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。

4. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告；复印本报告、未加盖鲜章，视为无效；报告及数据不得用于商业广告；违者承担相关法律责任，并承担相应经济损失。

5. 除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

6. 委托检测结果只代表检测时污染物排放状况，排放标准由客户提供，仅供参考。

7. 污染源排气筒高度、工况等由客户提供的信息，本报告不对其准确性负责。

8. 本报告已采取防伪措施，如您对报告真伪或本次服务满意度方面有任何疑问，请发送邮件至 zsqm@chinazmhb.com 获得支持，邮件中请注明联系方式。

机构通讯资料：

四川省中晟环保科技有限公司

地 址：四川省眉山市东坡区崇礼镇中塘村七组

邮政编码：620036

电 话：028-38566688

传 真：028-38566600

1. 检测内容

受巴中威澳环保发电有限公司委托，四川省中晟环保科技有限公司于 2023 年 11 月 03 日对该公司自送固体废物样品进行了接样和实验室分析。

注：样品来源及相关信息由客户提供。

2. 检测项目

检测详细信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目信息

送样日期	样品标识	检测项目	样品状态
2023.11.03	巴中威澳（11.1）	含水率、六价铬、汞、砷、硒、钡、 铍、镉、铬、铜、镍、铅、锌	灰色、紧密

3. 检测分析方法及方法来源

检测方法与方法来源见表 3-1。

表 3-1 检测方法与方法来源

项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
含水率	固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法	HJ 557-2010	YP20002 电子天平 (BEST/YQ-W-009)	/
六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T 15555.4-1995	722 可见分光光度计 (BEST/YQ-M-038)	0.004 mg/L
汞	固体废物 汞、砷、硒、铋、 锑的测定 微波消解/原子 荧光法	HJ 702-2014	AFS-8500 原子荧光 光度计 (BEST/YQ-M-010)	0.02 µg/L
砷				0.10 µg/L
硒				0.10 µg/L
钡	固体废物 22 种金属元素的 测定 电感耦合等离子体发 射光谱法	HJ 781-2016	电感耦合等离子体 发射光谱仪 7200 (BEST/YQ-M-012)	0.06 mg/L
铍				0.004 mg/L
镉				0.01 mg/L
铬				0.02 mg/L
铜				0.01 mg/L
镍				0.02 mg/L
铅				0.03 mg/L
锌				0.01 mg/L

注：六价铬、汞、砷、硒、钡、铍、镉、铬、铜、镍、铅、锌浸出方法参照《固体废物浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》（HJ/T 300-2007）。

4. 检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 固体废物检测结果 单位:mg/L

送样日期	样品标识	检测项目	检测结果	参考限值
2023.11.03	巴中威澳 (11.1)	含水率 (%)	18.4	<30
		六价铬	0.009	1.5
		汞	1.21×10^{-3}	0.05
		砷	9.52×10^{-2}	0.3
		硒	5.06×10^{-3}	0.1
		钡	1.63	25
		铍	未检出	0.02
		镉	0.02	0.15
		铬	0.08	4.5
		铜	0.07	40
		镍	未检出	0.5
		铅	0.04	0.25
		锌	6.27	100

注：参考限值来源于《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）6.3 及表 1。

（正文结束）

附：送样样品图片



(以下空白)

报告编制: 李东; 审核: 李艳; 签发: 黄怡
日期: 2023.11.09; 日期: 2023.11.09; 日期: 2023.11.09



